

Indbygnings værdier til IGGS

Markeret med grønt:	Værdier der allerede er i CTS. De skal finpuds og måske tegnes om	
Markeret med gult:	Skal laves i IGGS, med i budget 2023	
Markeret med orange:	Skal ikke laves. Lægges over afskrivningsskema	

Avedøre Stationsby

PH - Værdi	Alarmer rettes til	
Overløb, fra tank, trykholder anlæg	Max. alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.	
Delstrømsfilter, måler for denne	Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.	
Elmåler(hovedmåler for centralen)	For at forbedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder ved transformerstationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.	
(hoved gasmåler)	Ligesom olietankbeholdning er denne værdi også vigtig at kunne aflæse nemt, hvis det lader sig gøre.	Denne værdi lægges ikke ind i CTS men blot i driftsrapporten, da det vil blive for bøvlet og dyrt at trække den over måleren fra Evida.
Kedelforbrug måler	Ved kedelkørsel kan produktionen ses her, og tallene kan bruges ved andre sammenhænge.	Værdierne hentes fra VEKS, og der skal blot tegnes billede i IGGS.
Procesvarme for kedel 2 og 3	Alarmer for manglende flow kan lægges over temperaturer og flow. Der skal sættes bus i måler.	Laves om til at kunne se m3-tallet. Skal kunne aflæses på en måde, så det giver overblik over en given periode Faceplate

Der er 5 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-
Midt

PH - Værdi	Alarmer rettes til	
(Telia måler)	Lægges ind på månedsgennemgang. De skal ikke afskrives ugentligt, da de kun skal bruges en gang om året til afregning med rette via økonomiafdelingen.	
(Elmåler festsal)	Lægges ind på månedsgennemgang. De skal ikke afskrives ugentligt da de kun skal bruges en gang om året til afregning med rette via økonomiafdelingen.	
(Elmåler kontor)	Lægges ind på månedsgennemgang. De skal ikke afskrives ugentligt, da de kun skal bruges en gang om året til afregning med rette via økonomi afdelingen.	
Overløb fra tank, trykholderanlæg	Max. alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.	
Delstrømsfilter, måler for denne	Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.	
Elmåler(hovedmåler for centralen)	For at for bedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder transformerstationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.	
Kedelforbrugsmåler	Ved kedelkørsel kan produktionen ses her, og tallene kan bruges ved andre sammenhænge.	Værdierne hentes fra VEKS og der skal blot tegnes billede i IGGS
Hovedvandmåler koldt vand	Max. alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt.	

Der er 5 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-

Friheden

PH - Værdi	Alarmer rettes til	
Elmåler(hovedmåler for centralen)	For at for bedre overblik og for evt. klarhed over fremtidige besparelser. Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.	
Kedelforbrugsmåler	Ved kedelkørsel kan produktionen ses her, og tallene kan bruges ved andre sammenhænge.	Værdierne hentes fra VEKS, og der skal blot tegnes billede i IGGS

Der er 3 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-
Nord

PH - Værdi	Alarmer rettes til	
Overløb fra tank, trykholderanlæg	Max alarm pr. time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.	
Delstrømsfilter, måler for denne	Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.	
Elmåler(hovedmåler for centralen)	For at for bedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder ved transformerstationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.	

Der er 2 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-
Dansborg skolen

Overløb fra tank, trykholderanlæg	Max alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.	
Delstrømsfilter, måler for denne	Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.	
Elmåler(hovedmåler for centralen)	For at for bedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder transfomer stationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.	

Der er 3 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-
Avedøre skole

PH - Værdi	Alarmer rettes til	
Overløb fra tank, trykholderanlæg	Max alarm pr time eller dag. Denne skal kigges efter, om der er alarm på, så den ikke kommer til at stå og løbe, uden at tanken er overfyldt, og hvis der ikke kommer alarm fra trykholderanlægget. Der er her tale om den alarm, der kommer fra max påfyldning af tank.	
Delstrømsfilter, mål,er for denne	Skiftes ud med digital måler og lægges ind med alarmer for flow m.m.. Det eksisterende vandur udskiftes.	
Elmåler(hovedmåler for centralen)	For at forbedre overblik og for evt fremtidige besparelser (den der sidder transformerstationen). Tallet skal kunne aflæses på en måde, så det kan give overblik over en given periode, udtræk m.m.	

Der er 3 objekter der skal lægges ind i IGGS x med kr. 25.000.-