



Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til tegningen.

Gravearbejdet er på eget ansvar. Fjernvarmeledningen skal frigraves før der må udføres jordfortrængning eller underboring i nærheden af ledningen.

Følgende respektafstande fra fjernvarmeledningen skal overholdes. Ved krydsning minimum 10 cm. og ved parallelføring mindst 50 cm.

Der kan også være alarmkabler i forbindelse med fjernvarmeledningerne, de kan anvises ved henvendelse til ledningsmester Thomas Frandsen på mobil: 4078 2060.

**Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.**

Kirkebjerg Allé 92A, 2605 Brøndby - Tlf.: 45 4345 2060 - info@b-fjv.dk
CVR-nr. 33 26 93 15 - www.brondbyfjernvarme.dk

Dato d. 10-05-2022		Fjernvarmeledninger - Ledningsoplysninger
Mål:	1:500	Bådsmandsvej/Stamholmen , 2660 Brøndby Strand

Plantrng af større buske, træer og opsætning af stolper m.m. må ikke udføres i et ca. 2 m. bredt bælte fra fjernvarmerør.